


ZV WV Stadtprozellener Gruppe - Brunnen 1 und 2 Breitenbrunn - Probetrieb 12/2011 bis 02/2019
 - Fortschreibung GwModell - Hydrogeologisches Abschlussgutachten -
Trockenwetterabflussmessung am Faulbach (inklusive Mühlgraben)
2006 - 2018
 M 1 : 10.000



| MP 13 gesamt | MP 13B | MP 13A | MP 8 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 46 l/s | 30 l/s | 16 l/s | 53 l/s |
| 75 l/s | 72 l/s | 27 l/s | 81 l/s |
| 168 l/s | 127 l/s | 66 l/s | 165 l/s |
| 85 l/s | 64 l/s | 21 l/s | 83 l/s |
| 43 l/s | 43 l/s | 16 l/s | 48 l/s |
| 41 l/s | 36 l/s | 11 l/s | 49 l/s |
| 31 l/s | 27 l/s | 7 l/s | 38 l/s |
| 183 l/s | 119 l/s | 69 l/s | 175 l/s |
| 92 l/s | 74 l/s | 24 l/s | 101 l/s |
| 79 l/s | 63 l/s | 18 l/s | 84 l/s |
| 37 l/s | 35 l/s | 6 l/s | 52 l/s |
| 249 l/s | 156 l/s | 99 l/s | 261 l/s |
| 93 l/s | 62 l/s | 47 l/s | 114 l/s |
| 63 l/s | 44 l/s | 25 l/s | 61 l/s |
| 171 l/s | 115 l/s | 62 l/s | 153 l/s |
| 70 l/s | 50 l/s | 26 l/s | 77 l/s |
| 52 l/s | 41 l/s | 17 l/s | 48 l/s |
| 76 l/s | 59 l/s | 23 l/s | 79 l/s |
| 111 l/s | 84 l/s | 34 l/s | 102 l/s |
| 81 l/s | 80 l/s | 23 l/s | 67 l/s |
| 46 l/s | 39 l/s | 14 l/s | 51 l/s |
| 34 l/s | 28 l/s | 8 l/s | 28 l/s |
| 89 l/s | 63 l/s | 31 l/s | 90 l/s |
| 241 l/s | 114 l/s | 135 l/s | 242 l/s |
| 124 l/s | 79 l/s | 51 l/s | 115 l/s |
| 63 l/s | 35 l/s | 36 l/s | 55 l/s |
| 46 l/s | 32 l/s | 21 l/s | 50 l/s |
| 57 l/s | 44 l/s | 21 l/s | 59 l/s |
| 108 l/s | 68 l/s | 45 l/s | 111 l/s |
| 188 l/s | 89 l/s | 106 l/s | 200 l/s |
| 70 l/s | 57 l/s | 19 l/s | 73 l/s |
| 102 l/s | 75 l/s | 33 l/s | 99 l/s |
| 64 l/s | 48 l/s | 22 l/s | 62 l/s |
| 60 l/s | 46 l/s | 19 l/s | 78 l/s |
| 39 l/s | 38 l/s | 7 l/s | 39 l/s |
| 37 l/s | 38 l/s | 5 l/s | 34 l/s |

| MP 11 gesamt | MP 11B | MP 11A |
|--------------|---------|---------|
| 48 l/s | 35 l/s | 13 l/s |
| 48 l/s | 44 l/s | 22 l/s |
| 191 l/s | 174 l/s | 41 l/s |
| 100 l/s | 86 l/s | 14 l/s |
| 41 l/s | 37 l/s | 21 l/s |
| 54 l/s | 34 l/s | 26 l/s |
| 33 l/s | 26 l/s | 10 l/s |
| 128 l/s* | 77 l/s* | 57 l/s |
| 91 l/s | 60 l/s | 36 l/s |
| 81 l/s | 44 l/s | 39 l/s |
| 49 l/s | 24 l/s | 29 l/s |
| 285 l/s | 64 l/s | 227 l/s |
| 99 l/s | 81 l/s | 34 l/s |
| 62 l/s | 41 l/s | 27 l/s |
| 160 l/s | 125 l/s | 41 l/s |
| 73 l/s | 57 l/s | 22 l/s |
| 47 l/s | 26 l/s | 27 l/s |
| 76 l/s | 51 l/s | 31 l/s |
| 88 l/s | 59 l/s | 36 l/s |
| 50 l/s | 25 l/s | 46 l/s |
| 42 l/s | 18 l/s | 30 l/s |
| 24 l/s | 7 l/s | 21 l/s |
| 88 l/s | 72 l/s | 16 l/s |
| 235 l/s | 169 l/s | 74 l/s |
| 104 l/s | 79 l/s | 30 l/s |
| 49 l/s | 44 l/s | 12 l/s |
| 45 l/s | 37 l/s | 14 l/s |
| 55 l/s | 49 l/s | 14 l/s |
| 105 l/s | 79 l/s | 31 l/s |
| 191 l/s | 117 l/s | 81 l/s |
| 64 l/s | 41 l/s | 29 l/s |
| 99 l/s | 43 l/s | 62 l/s |
| 62 l/s | 13 l/s | 54 l/s |
| 47 l/s | 26 l/s | 27 l/s |
| 33 l/s | 9 l/s | 29 l/s |
| 28 l/s | 5 l/s | 28 l/s |

* Abfluss zu niedrig, da wegen laufender Baumaßnahmen Rückstau erfolgte

| MP 7 | MP 12 |
|---------|---------|
| 66 l/s | 50 l/s |
| 72 l/s | 69 l/s |
| 189 l/s | 179 l/s |
| 80 l/s | 79 l/s |
| 42 l/s | 42 l/s |
| 51 l/s | 50 l/s |
| 33 l/s | 31 l/s |
| 188 l/s | 160 l/s |
| 109 l/s | 98 l/s |
| 93 l/s | 81 l/s |
| 55 l/s | 52 l/s |
| 259 l/s | 250 l/s |
| 100 l/s | 106 l/s |
| 56 l/s | 69 l/s |
| 199 l/s | 144 l/s |
| 95 l/s | 78 l/s |
| 62 l/s | 51 l/s |
| 84 l/s | 74 l/s |
| 89 l/s | 110 l/s |
| 61 l/s | 71 l/s |
| 60 l/s | 47 l/s |
| 41 l/s | 34 l/s |
| 111 l/s | 99 l/s |
| 262 l/s | 239 l/s |
| 127 l/s | 117 l/s |
| 55 l/s | 43 l/s |
| 46 l/s | 57 l/s |
| 61 l/s | 108 l/s |
| 126 l/s | 197 l/s |
| 220 l/s | 80 l/s |
| 80 l/s | 92 l/s |
| 78 l/s | 63 l/s |
| 61 l/s | 52 l/s |
| 57 l/s | 40 l/s |
| 37 l/s | 39 l/s |
| 39 l/s | |

| MP 14 |
|---------|
| 53 l/s |
| 71 l/s |
| 179 l/s |
| 104 l/s |
| 37 l/s |
| 47 l/s |
| 33 l/s |
| 192 l/s |
| 89 l/s |
| 95 l/s |
| 53 l/s |
| 275 l/s |
| 109 l/s |
| 60 l/s |
| 154 l/s |
| 88 l/s |
| 60 l/s |
| 71 l/s |
| 107 l/s |
| 76 l/s |
| 58 l/s |
| 44 l/s |
| 100 l/s |
| 253 l/s |
| 121 l/s |
| 68 l/s |
| 54 l/s |
| 65 l/s |
| 105 l/s |
| 193 l/s |
| 68 l/s |
| 123 l/s |
| 71 l/s |
| 51 l/s |
| 37 l/s |
| 35 l/s |

Legende

Abflussmessungen am:

- 10.11.2006
- 03.11.2010
- 29.11.2010
- 18.05.2011
- 28.06.2011
- 05.08.2011
- 30.09.2011
- 22.03.2012
- 30.05.2012
- 27.07.2012
- 05.09.2012
- 30.04.2013
- 23.07.2013
- 05.09.2013
- 11.03.2014
- 11.06.2014
- 28.07.2014
- 03.12.2014
- 03.06.2015
- 21.07.2015
- 20.08.2015
- 30.09.2015
- 08.12.2015
- 21.04.2016
- 12.07.2016
- 09.09.2016
- 14.10.2016
- 24.11.2016
- 17.03.2017
- 18.05.2017
- 25.08.2017
- 06.06.2018
- 05.07.2018
- 09.08.2018
- 19.09.2018
- 18.10.2018

gemessener Abfluss
 korrigierter Abfluss, wenn Einleitung des überschüssigen Quell-/Brunnenwassers erfolgt (= Differenz Abflussmessung - Überlauf)